

Betrieb / Bereich: _____

Datum / Begehung durch: _____

Jeden Punkt prüfen: in Ordnung (i. O.) ankreuzen oder Mangel mit Maßnahme eintragen. Empfehlung: Begehung mindestens jährlich und nach Umbauten.

Flucht- und Rettungswege

Prüfpunkt	i. O.	Mangel	Maßnahme / bis wann
Fluchtwege, Treppen und Notausgänge frei – nichts abgestellt			
Notausgänge unverschlossen und in Fluchtrichtung leicht zu öffnen			
Rettungszeichen vorhanden, sichtbar, ggf. beleuchtet			
Sicherheitsbeleuchtung funktionsfähig (falls vorhanden)			
Flucht- und Rettungsplan aktuell und ausgehängt (ASR A2.3)			
Sammelstelle festgelegt und gekennzeichnet			

Feuerlöscher und Meldeeinrichtungen

Prüfpunkt	i. O.	Mangel	Maßnahme / bis wann
Feuerlöscher in ausreichender Zahl (Löschmitteleinheiten nach ASR A2.2)			
Feuerlöscher sichtbar, zugänglich, gekennzeichnet, Griffhöhe 0,80–1,20 m			
Prüfplakette: Wartung nicht älter als 2 Jahre			
Brandmelder / Druckknopfmelder frei zugänglich und gekennzeichnet			

Bauliche Einrichtungen

Prüfpunkt	i. O.	Mangel	Maßnahme / bis wann
Brand- und Rauchschutztüren schließen selbsttätig, nicht verkeilt			
Feststellanlagen funktionieren und sind geprüft			
Keine offenen Durchbrüche in Wänden / Decken (Kabel, Rohre)			

Elektrik und Geräte

Prüfpunkt	i. O.	Mangel	Maßnahme / bis wann
Keine beschädigten Kabel, Stecker oder Geräte			
Keine hintereinander gesteckten Mehrfachsteckdosen			
Prüfung ortsveränderlicher Geräte (DGUV Vorschrift 3) aktuell			
Heizlüfter / private Geräte nur mit Freigabe			

Lagerung und Ordnung

Prüfpunkt	i. O.	Mangel	Maßnahme / bis wann
Abfälle und Verpackungen regelmäßig entsorgt			
Brennbare Stoffe nur in Tagesmengen am Arbeitsplatz, Vorrat sicher gelagert			
Rauchverbot eingehalten, Raucherplatz mit sicherem Ascher			

Organisation

Prüfpunkt	i. O.	Mangel	Maßnahme / bis wann
Brandschutzordnung Teil A ausgehängt, Teil B allen bekannt			
Brandschutzhelfer in ausreichender Zahl (in der Regel 5 %) und ausgebildet			
Unterweisungen aller Beschäftigten aktuell (mindestens jährlich) und dokumentiert			
Evakuierungsübung durchgeführt und protokolliert			
Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt die Brandgefährdung			

Datum, Unterschrift Begehung

Kenntnisnahme Arbeitgeber